



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

П Р Е Д П И С А Н И Е

27.11.2018

№6447р- ПЛ-И11.4

ст. Червленая

18 час.00мин

органа государственного контроля (надзора) юридическому лицу
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Червленская средняя общеобразовательная школа им. К.В. Абухова»,
ИНН 2011001761

Выдано МБОУ «Червленская средняя общеобразовательная школа им.К.В.Абухова».

Предписание составлено Кавказским управлением Ростехнадзора.

Лицо проводившее проверку Аглиев Гапал Алимсултанович, государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Чеченской Республике, Кавказского управления Ростехнадзора.

В процессе проведения плановой выездной проверки, согласно распоряжения №6029р-ПЛ-И11.4 от 22.11.2018 утвержденного заместителя руководителя КУ Ростехнадзора Ш.Г. Хазуевым, в присутствии и.о. директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Червленская средняя общеобразовательная школа им. К.В. Абухова» Юсупова Зарема Османовна, выявлены и предписывается устранить следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:


№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Устранить до
1	2	3	4

1	Не установлены приборы учета воды, газа и электроэнергии	ч.4 ст.13 ФЗ № 261 От 23.11.2009	27.02.2019
2	Не проведено первое энергетическое обследование, что является нарушением требований	ч.2 ст.16 ФЗ № 261 от 23.11.2009	27.02.2019
3	Не разработана программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	ч. 4 ст. 48 ФЗ № 261 от 23.11.2009.	27.02.2019

Принять к сведению, что ч. 1 ст. 19.5 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор).

Согласно данной статье предусмотрены следующие виды административных наказаний: влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.


Предписание выдал:
государственный инспектор
отдела энергетического надзора
и по надзору за ГТС
по Чеченской Республике



Г.А.Аглиев

С предписанием проверки ознакомлен(а):
Юсупова Зарема Османовна, и.о. директора
МБОУ «Червленская средняя общеобразовательная школа им. К.В. Абухова».

26.11.2018



Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____